

片仔癯智慧能源管理系统采购安装项目

澄清公告

1、问：参选方通过比选方发送的电子形式获取比选文件，是否代表已报名成功？

答：本比选项目报名方式：规定时间内电话预约登记报名并取得我司发送的电子比选资料；以上均满足即视为成功报名。

2、问：第二章参选人须知-评审细则-技术部分-软件功能-第三点：“碳达峰”及“碳中和”的数值模板，是否有具体展示数值类型？

答：关于“碳达峰”及“碳中和”的数值板块展示：可针对我司用水、用电、用油、光伏、碳排放等综合能耗使用情况结合设计，无规定模板，美观、大方，显示数值清晰即可。

3、问：系统技术要求-用户界面-多样化的主界面设计，是否为无代码或低代码模式？

答：依照比选文件要求，数字化建模或主界面设计均采用低代码模式。

4、问：第三章比选内容及采购要求-系统技术要求及功能-系统通能中，带“★”有何特别之处，是否与下文“带★扩展”相关？

答：依照比选文件要求，带“★”标示的内容全部为实质性不可偏离的要求，必须逐一响应，若有一项负偏离或不满足，将按无效参选处理。

5、问：第三章比选内容及采购要求-可视化建模范围及要求-建模范围中，各场景建模是否均使用组态工具实现？

答：均使用 HMI 组态工具实现。根据工厂平面图，以便在切换查看不同厂房能耗时，能耗情况可在网页快速展示。

6、问：第三章比选内容及采购要求-硬件要求-智能电表中，目前市面电表基本不带 OPC 协议，是否为笔误？

答：该条目“OPC 协议”应理解为“数据接口传输至采集软件时，支持 OPC 读取相关数据”。

7、问：第三章比选内容及采购要求-硬件要求-智能水表中，请提供管径？

答：依照比选文件要求，具体管径已在水计量体系图中明晰相关标准。（详见比选文件 P34）

8、问：第三章比选内容及采购要求-硬件要求-压力变送器中，请提供管径？

答：不受现有管径影响，可通过主管外接采集管的方式安装压力变送器，管道压力 0-1MPa。

9、问：以授权方式代理参与本项目，是否可行？方案是否均需为授权方产品？

答：依照比选文件要求，代理商可凭相关产品授权及售后服务承诺函参与本项目。除相关硬件明确可选品牌外，未明确品牌的软、硬件，在保证其质量及不受到第三方关于侵权指控的条件下，代理商或厂方可自行选配。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年 9 月 8 日